

Sistem koncepta PhaseID je veoma jednostavan.

Svake GSM sekunde, bazna stanica salje reference Test Probama koji teoretski mogu biti u neograničenom broju ali optimalno u praksi ih je 30-50 test probe jedinica

merjenja preko uticnice 220v ac I snima je na fajlu bazne stanice

Kada sonda dodirne na energetsku linija, faza merjenja je uzeta i enkodirana

Redosled uzimanja je u 9 to cifarskoj sekvenci

Kada takva sekvence bude snimljena u baznoj jedinici PC ja

On ce naknadno preko AC uticnice uzeti signal u istoj GSP sekundi i uporediti ga

Sa primljenim preko GSM a i utvrditi GSM lokaciju

Slika primera u PDF formatu originalnog uputstva:PhaseID broshure : strana 2